

	STANDARDET E CILËSISË SË FURNIZIMIT DHE SHËRBIMIT TË OPERIMIT TË TRANSMETIMIT	DT-OS-031
	<i>ver. 1.1</i>	<i>faqe 1 nga 1</i>
<i>Departamenti: Operatori i Sistemit</i>		<i>Sektori: Planifikimi afat shkurtë dhe Analizë</i>

Standardet ekzistuese të përgjithshme dhe minimale të përmbushjes për Operatorin e Sistemit të Transmetimit

Nr.	Standardi i Kualitetit	Caku 2019	Realizimi 2019	Caku 2020
1.	SAIDI (Indeksi i Kohëzgjatjes së Ndërprerjeve Mesatare)	Jo më shumë se 200 min	135.642 min	< 200 min
2.	SAIFI (Indeksi i Frekuencës Mesatare të Ndërprerjeve të Sistemit).	Jo më shumë se 2.0	0.94	< 2.0
3.	Numri dhe kohëzgjatja e devijimeve të frekuencës	Brenda vlerave nominale të përcaktuara me Kodin e Rrjetit	Për arsye të angazhimit në grupin punues për anëtarim në ENTSO-E ,sistemi monitorohet me kujdes të veçantë dhe nuk është vërejtur asnjë devijim i frekuencës jashtë limiteve të përcaktuara.	Brenda vlerave nominale të përcaktuara me Kodin e Rrjetit
4.	ENS (Energjia e pa furnizuar)	3 GWh	1.958 GWh	3 GWh
5.	Periudha minimale e njoftimit për ndërprerjet e planifikuara të sistemit të transmetimit	90% rasteve më pak se 48 h	më pak se 48 orë	90% rasteve më pak se 48 h